



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA UNIDAD I POR PARADA AUTOMÁTICA TURBINA

A las 12,29 horas de hoy se ha producido la parada automática de la turbina de la Unidad I, provocando la parada automática del reactor.

Estando en proceso de secuencia de arranque, tras la finalización de los trabajos de recarga, y al 62 % de potencia nuclear, se ha producido una anomalía eléctrica en la excitación del alternador, lo que ha generado la parada automática de la turbina, y en consecuencia la parada del reactor. La incidencia eléctrica se ha producido en la zona no nuclear de la instalación.

La Unidad se encuentra actualmente en situación estable, modo 3 (disponible caliente), habiendo funcionado correctamente todos los controles y protecciones.

Se están investigando las causas de la anomalía eléctrica, para proceder a la subsanación de la misma.

Almaraz, 13 de enero de 2013

NOTA INFORMATIVA