



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Parada automática del reactor de la unidad I, por señal de baja presión en el presionador

Situación actual de la planta:

Planta estable, en condiciones nominales de presión y temperatura.
Se está procediendo al análisis de las causas de la generación de la señal.

Centrales Nucleares Almaraz-Trillo ampliará información sobre la incidencia

Almaraz, 16 de septiembre de 2014

INFORME NOTIFICADO AL CSN