



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA AUTOMÁTICA UNIDAD I POR PARADA TURBOBOMBA AGUA ALIMENTACIÓN

A las 11,44 horas de hoy se ha producido la parada automática de la unidad I, por bajo nivel en el generador de vapor nº 3.

Durante la realización de trabajos de mantenimiento en una de las dos turbobombas que alimentan a los generadores de vapor, se ha producido la parada de la misma, activando la señal de bajo nivel en el generador de vapor nº 3, lo que ha provocado la parada automática de la unidad.

La Unidad se encuentra actualmente en situación estable, modo 3 (disponible caliente), habiendo funcionado correctamente todos los controles y protecciones.

Se están investigando las causas de la parada de la turbobomba, para proceder a la subsanación de la mismas.

Almaraz, 22 de febrero de 2013

NOTA INFORMATIVA