



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

NOTA INFORMATIVA

REF: BAJADA CARGA POR PARADA BOMBA REFRIGERANTE REACTOR

A las 9,56 h de hoy martes 23 de abril se ha producido la parada de una de las tres bombas de refrigeración principal, por indicación de un sensor de temperatura de la citada bomba.

Los sistemas automáticos de limitación del reactor han actuado correctamente, reduciendo la potencia del mismo para adecuarlo al caudal de refrigeración suministrado por las otras dos bombas.

La planta se encuentra estabilizada al 36,6 % de potencia del reactor y 368 MW eléctricos .

Se está investigando la incidencia para su resolución y retorno a operación normal

Trillo, 23 de abril de 2013

NOTA INFORMATIVA