



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA REACTOR UNIDAD II POR PARADA AUTOMÁTICA DE TURBINA

A las 22.32 horas de hoy se ha producido la parada del reactor de la Unidad II, a consecuencia de la parada previa de la turbina, provocada por la actuación de una protección eléctrica del generador.

La planta se encuentra estable, con todos los parámetros en valores normales.

Se está analizando el origen de la incidencia, que se ha producido en la zona convencional de la instalación.

Almaraz, 23 de mayo de 2013

NOTA INFORMATIVA