



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Con la Unidad en modo 1 de operación, durante el proceso de bajada de carga para la parada programada de recarga R218, tras haber realizado el procedimiento temporal OP2-PT-09 "Prueba de comportamiento de la planta ante el disparo de una turbobomba al 100% con el nuevo sistema de control (SCDR)", se producen oscilaciones en el sistema de control de barras, procediéndose al disparo Manual del reactor por parte del Operador. Todos los sistemas de control actuaron correctamente.

Situación actual de la planta:

La Unidad se encuentra estable en condiciones nominales de presión y temperatura.

Almaraz, 19 de Abril de 2009

INFORME NOTIFICADO AL CSN