



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

## CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

### EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Por bajada de nivel en el tanque de compensación del sistema de refrigeración de componentes, durante el alineamiento del tren B, se para la bomba del tren A, que estaba refrigerando a los cambiadores de calor de la piscina de combustible de unidad I, en la actualidad en operaciones de recarga.

Una vez recuperado el nivel en el citado tanque de compensación, se arranca la bomba A, restableciéndose la refrigeración a los intercambiadores de calor. Durante el periodo de tiempo empleado en recuperar el nivel no se ha producido ningún incremento significativo en la temperatura del refrigerante de la piscina, (en torno a 0,5 grados centígrados), manteniéndose muy por debajo de los límites establecidos en las especificaciones técnicas de funcionamiento.

Situación actual de la planta:

Sistema de refrigeración de componentes normalizado y en servicio, así como la refrigeración de la piscina de combustible gastado.

Almaraz, 28 de noviembre de 2009

INFORME NOTIFICADO AL CSN