



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Trillo ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Estando la central al 97% de potencia del reactor, se observa la existencia de una pequeña fuga de hidrógeno en un enfriador del gas del alternador SP11B504. Para su reparación es necesario reducir la potencia del alternador al 0% y realizar el desacoplamiento de la red.

Situación actual de la planta:

Se está realizando la parada de la central hasta modo 2, disponible caliente.

Trillo, 8 de Abril de 2009

INFORME NOTIFICADO AL CSN