



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

## CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

### EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Parada no programada de la U-II, a las 03:45 h.. por pérdida de aceite del sistema de aceite de parada de turbina.

Realizándose intervención para la reparación de la membrana de válvula causante de la pérdida de aceite.

Situación actual de la planta:

Planta en situación estable.

INFORME NOTIFICADO AL CSN

Almaraz, de de 2009