



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable en la Unidad II consistente en:

Parada automática de la turbina, que ha generado la parada del Reactor.

Situación actual de la planta:

Todos los sistemas de la Planta han respondido satisfactoriamente, encontrándose en estos momentos estable al 0% de potencia, con todos los parámetros normales.

Se están analizando las causas de desconexión automática de la turbina, para tras subsanarlas, proceder a situar a la planta en las condiciones previas a la misma.

Almaraz, 24 de julio de 2010

INFORME NOTIFICADO AL CSN