



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

La parada manual de la Unidad I al detectarse anomalías eléctricas relacionadas con el sistema de excitación del Generador Eléctrico

Situación actual de la planta:

Unidad en modo 3, disponible caliente, con todos los parámetros estables y normalizados. Todos los sistemas de seguridad han actuado correctamente.

Almaraz, 11 de febrero de 2009

INFORME NOTIFICADO AL CSN