



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

## CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

### EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Estando la Unidad I desacoplada de la red, y durante su proceso de arranque, se ha producido la actuación automática del sistema de protección del Reactor por bajo nivel en el Generador de Vapor 1, en la maniobra de apertura de la válvula de aislamiento de agua alimentación de dicho generador de vapor.

#### Situación actual de la planta:

La Unidad se encuentra en Modo 3, disponible caliente, con todos los parámetros estables, habiendo funcionado correctamente todos los sistemas de seguridad.

En curso realización del análisis de las causas que han originado la señal de bajo nivel en el Generador de Vapor 1.

Almaraz, 15 de febrero de 2010

INFORME NOTIFICADO AL CSN