



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

## CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

### EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Trillo ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Al realizar el proceso documental asociado a la declaración de operabilidad de una de las bombas del sistema sísmico de protección contra incendios, que fue declarada inoperable el pasado 3 de febrero, se ha detectado que no se llegó a establecer un sistema de PCI de apoyo, tal y como indican las Especificaciones de funcionamiento una vez transcurridos los siete días de la declaración de inoperabilidad.

#### Situación actual de la planta:

La planta se encuentra con todos sus parámetros normales y al 100 % de carga. La bomba de PCI ha sido declara operable, una vez finalizados los trabajos previstos y realizadas las pruebas correspondientes de modo satisfactorio.

Trillo, 12 de febrero de 2012