



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

NOTA INFORMATIVA

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

NOTA INFORMATIVA

**REF: PARADA DE LA CENTRAL POR ENTRADA DE AGUA DEL CIRCUITO
TERCIARIO AL CONDENSADOR**

A consecuencia de la entrada de agua de refrigeración del circuito terciario en el condensador, se ha producido la alteración de los parámetros químicos del circuito secundario, por lo que se ha procedido a la parada manual de la Central desde la Sala de Control.

Se está procediendo a la resolución de la incidencia.

Trillo, 26 de marzo de 2010