



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

## CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

### NOTA INFORMATIVA

**REF: REDUCCION DE POTENCIA ELECTRICA**

---

Por fallo en una tarjeta de alimentación a una cabina, se ha generado una reducción de potencia eléctrica de la Central. Se ha procedido a la parada manual de la turbina, desacoplando el alternador de la red.

La potencia del reactor se mantiene a un 30%, mientras se subsana la anomalía mediante el cambio de la tarjeta de alimentación.

Trillo, 25 de marzo de 2010

NOTA INFORMATIVA