



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA AUTOMÁTICA UNIDAD II POR APERTURA DE INTERRUPTOR

Durante la realización de pruebas periódicas de funcionamiento de uno de los interruptores de parada del reactor, determinadas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, se ha producido la apertura del mismo, activando la parada automática de la unidad a las 10,38 h.

Todos los Sistemas de Seguridad han actuado correctamente.

La Unidad se encuentra en modo disponible caliente, con todos los parámetros estables y normalizados.

Almaraz, 7 de abril de 2010

NOTA INFORMATIVA