



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Unidad 2 desacoplada de la red para intervención en el motor de la bomba principal nº 2. En curso enfriamiento de la planta hacia parada fría.

Situación actual de la planta:

La planta se encuentra desacoplada de la Red, con todos sus parámetros estables.

Almaraz, 23 de octubre de 2011

INFORME NOTIFICADO AL CSN