



CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

10 de abril de 2017

PARADA NO PROGRAMADA DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

La Central Nuclear de Almaraz, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que a las 9,57 horas de hoy, 10 de abril, se ha producido una desconexión no programada de la Unidad 1 debido a la parada de la bomba principal Nº2 como consecuencia de la pérdida de suministro eléctrico a dicha bomba.

La Unidad 1 se encuentra actualmente en situación estable habiendo funcionado correctamente todos los controles y protecciones.

El personal de la central se encuentra realizando la investigación de la anomalía, así como las pruebas y verificaciones pertinentes para proceder a la posterior reconexión a la red eléctrica de la unidad.