



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

21 de febrero de 2016

PARADA AUTOMÁTICA DE LA UNIDAD I DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

A las 5,35 h de hoy 21 de febrero, durante el proceso de subida de carga tras el acoplamiento a la red eléctrica del reactor de Unidad-I, se ha producido la parada automática de la turbina y posterior parada del reactor como consecuencia de la anomalía de un interruptor de una de las barras de alimentación eléctrica, que ha provocado un incremento de nivel en el generador de vapor número dos.

Todos los sistemas de seguridad han actuado correctamente, encontrándose la unidad estable. Se están analizando las causas que han originado esta incidencia eléctrica para proceder a su subsanación y posterior reconexión a la red eléctrica.

Esta circunstancia se ha comunicado puntualmente al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los protocolos establecidos.